

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

- Το προϊόν να είναι ισχυρό μικροβιοκτόνο – αλγοκτόνο για δεξαμενές και συστήματα πετρελαίων (βιομηχανικής χρήσης).
- Να καταστέλλει όλο το εύρος του μικροβιακού φορτίου αλλά να δρα και σαν συντηρητικό και να εμποδίζει την μελλοντική ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- Να είναι υγρό και πολύ αποτελεσματικό σε μικρή αναλογία χρήσης (συνιστώμενες αναλογίες χρήσεως: 1000ml στα χίλια λίτρα καυσίμου για πολύ μολυσμένα καύσιμα και 200ml στα χίλια λίτρα καυσίμου για συντήρηση).
- Να μην διαβρώνει τις δεξαμενές και να είναι συμβατό με πλαστικά.
- Να μην σχηματίζει επικίνδυνα προϊόντα καύσεως.
- Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να αποδεικνύονται από το τεχνικό δελτίο και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος, τα οποία θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά.
- Η εταιρεία κατασκευής του προϊόντος να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα ISO 9001:2015, 14001:2015 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
- Ο προμηθευτής να διαθέτει αδειοδοτημένη φορολογική αποθήκη για την διακίνηση προσθέτων καυσίμων.

Ο συντάκτης των προδιαγραφών

Κων/νος Αγγελάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ