

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Ανιχνευτής Διαρροών ενδεικτικού τύπου PLANT SCAN PS-i ΜΕ
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

a/a	Περιγραφή	Τιμή μονάδος
1	Να Ανιχνεύει ΟΛΑ τα Freon καθώς και CO 2 σε Στοιχεία Συμπυκνωτών / Εξατμιστών σε Λάστιχα, Σωληνάκια, Ρακόρ, σε Συμπιεστές & Βαλβίδες Εκτονώσεως	NAI
2	Ανιχνεύει Κενό (κατά την Ανάκτηση)	NAI
3	Ανιχνεύει Άζωτο (Μετά την κατασκευή ή την επισκευή συστήματος)	NAI
4	Ανιχνεύει Σπινθηρισμούς σε Μοτέρ, Ρελέ & διακόπτες	NAI
5	Ανιχνεύει διαρροές σε Αεραγωγούς	NAI
6	Η αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή να βασίζεται στην ανίχνευση υπερήχου που δημιουργείται κατά την στροβιλώδη ροή αερίων και υγρών.	NAI

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του ανιχνευτή για (2) τουλάχιστον έτη από την παραλαβή του ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για πέντε τουλάχιστον (5) συνολικά έτη από την παραλαβή του, με έγγραφη δέσμευση του προμηθευτή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του ανιχνευτή.

Ο συντάξας

Μαραγκάκης Μιχαήλ

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός